

BULLETIN DE CLARIFICATIONS N°1

Questions et réponses au Dossier d'appel d'offres

**« Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en 6 lots»
Réf : N° DAO/CB/MCA-M/EW-39-J1, J2, J3, J4, J5 et J6/GovM**

N°	Questions	Réponses
Lot J1 Petit équipement de traite et allaitement		
1	Biberon pour agneau - 500 ml : Est-ce qu'un biberon avec une capacité de 450 ml est acceptable ?	Oui, nous comprenons bien que les gammes de fabrication diffèrent d'un fabricant à autre. Le volume de 450ml est donc acceptable.
2	Biberon agneau compartimenté : Est-ce qu'il sera accepté un biberon agneau compartimenté avec une capacité supérieure à 8L et des dimensions différentes de celles mentionnées dans le CPS ?	Il s'agit d'un seau d'allaitement compartimenté d'une capacité minimale de 8 litres qui doit être adapté aux besoins des caprins et ovins. La capacité de 8 litres minimales est le critère primordial et obligatoire. Les dimensions peuvent bien évidemment être différentes de celles du CPS selon le fabricant du seau.
3	Une installation de Louve complète : - Nous avons besoin de l'emplacement de l'ensemble des éléments (avec distance et nombre coudes) pour choisir le surpresseur adapté au système - Est-ce que c'est possible d'avoir une louve avec un corps d'une autre matière et un principe de distribution de poudre différent mais avec la même capacité d'alimentation, de réserve de poudre	Se référer au plan d'implantation en format DWG de la nurserie ci-joint. Il s'agit du plan de localisation de la louve et des 8 boxes à desservir. Le plan d'exécution qui fera apparaître les coudes serait à la charge du soumissionnaire qui sera retenu. Oui, pour un corps différent mais qui soit robuste et simple d'entretien compact et ergonomique aussi.



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

N°	Questions	Réponses
	<p>- Est-ce que c'est acceptable d'avoir une cuve avec un autre type de protection ?</p>	<p>Oui aussi pour le principe différent de distribution de la poudre à condition de respecter les exigences minimales des capacités et caractéristiques minimale de la louve et de joindre obligatoirement la documentation technique qui permettrait de comprendre le principe de distribution différent que vous proposez.</p>
4	<p>Radian à gaz pour chauffage local des jeunes ovins : Est-ce que c'est possible de fournir un radian à gaz en métal, avec brûleur céramique et des dimensions différentes de celle exigées dans le CPS ?</p>	<p>Non pour le métal, il faut absolument qu'il soit en inox tel que demandé. OK pour le brûleur en céramique ou équivalent. Les dimensions sont données pour savoir la gamme et/ou la taille souhaitée du radian. Le choix doit donc correspondre à un radian de taille/gamme au alentours de ce qui est demandé. Nous comprenons que les formes différentes d'un fabricant à un autre et que de ce fait les dimensions peuvent être différentes d'un fabricant à autre. Ok donc pour les dimensions différentes de celles demandées dans les spécifications à condition que le radian soit de taille/gamme équivalente.</p>
5	<p>Tablier de traite : -Est-ce que c'est possible d'avoir des tabliers avec une épaisseur de 345 g/m² -Est-ce que c'est acceptable un tablier avec partie arrière en polyester et partie avant en PVC (une autre configuration différente de celle mentionnée dans le CPS (tissu vinyle enduit sur deux faces support polyester)) ?</p>	<p>Non le grammage minimal de 620 g/m² demandé doit être respecté. Oui, une autre configuration est acceptable à condition que le tablier soit résistant aux produits d'entretien et à l'eau de javel et qu'il protège des éclaboussures et qu'il présente une grande résistance à la déchirure.</p>



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

N°	Questions	Réponses
Lot J2 Petit équipement soin animal		
7	<p>Ecorneur électrique : - C'est possible avec Transformateur de 24 V ?</p> <p>- Est-ce que c'est admissible une température de chauffe de 600°C ?</p>	<p>- Oui, le transformateur 24v se branche aussi sur secteur 240V-50Hz. Il s'agit d'un écorneur de seulement 80W, ça sera donc forcément via un transformateur sur secteur.</p> <p>-Oui, une température de chauffe de 600°C est admissible.</p>
8	<p>Bol de traite : Est-ce que c'est admissible un bol de traite d'1 L ?</p>	<p>Non, il faut absolument un bol de traite de ½ litre adapté aux ovin et caprins. 1 litre est plutôt pour les bovins.</p>
9	<p>Peigne 13 dents pour ovins : Est-ce que c'est possible d'avoir une largeur de 82 mm ?</p>	<p>La peine 13 dents objet de l'article n°5 doit avoir des dimensions adaptées à la tendeuse objet de l'article n°4. La largeur de 77mm est une largeur minimale.</p>
10	<p>Contre peigne ovins 4 dents : Est-ce que c'est possible d'avoir une largeur de 62 mm ?</p>	<p>La contre peine ovin objet de l'article n°6 doit avoir des dimensions adaptées à la tendeuse objet de l'article n°4. La largeur de 77mm est une largeur minimale.</p>
Pour l'ensemble des lots		
11	<p>Les documents qui composent l'offre doivent être télécharger intégralement ou partiellement ?</p>	<p>L'offre doit être complète conformément à la clause IS 12.1 de la FDAO (Fiche des Données Particulières de l'Appel d'Offres).</p>



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

N°	Questions	Réponses
12	Les documents doivent être remplis, signés, imprimés sous papier en tête puis scannés et téléchargés sous format PDF ?	Tous les documents de l'offre doivent être remplis, signés et téléchargés sous format PDF. Le BSF 2 devra être soumis en format PDF et Excel.
13	BSF 3 est-il requis pour toute la soumission ? merci de nous éclaircir comment remplir le tableau	BSF 3 est requis et s'il n'y a pas de services connexes, le prix sera "0"zéro.
Lot J3-Petit équipement santé animale		
14	<p>Il y a une différence de conditionnement entre quelques articles offerts par les fournisseurs et ceux mentionnés dans la section V (spécification des biens et services connexes) ; à titre d'exemple pour le lot n° J3 :</p> <p>14.1–Turbulents droits : lot de 3 Qty 3 (en total 9) est ce que je peux proposer un lot de 5 Qty 2 (en total de 10) ?</p> <p>14.2–Tubes à essai en verre : lot de 10 Qty 10 (en total 100) est ce que je peux proposer une boîte de 100 tubes ?</p>	<p>Oui, étant donné le conditionnement différent d'un constructeur à autre. Ceci-dit, il faut garder les unités et quantités initiales du bordereau de prix et calculer et renseigner le prix unitaire. Pour la livraison il s'agirait uniquement de la quantité demandée à savoir 9.</p> <p>Oui, étant donné le conditionnement différent d'un constructeur à autre. Ceci-dit, il faut garder les unités et quantités initiales du bordereau de prix et calculer et renseigner votre prix unitaire.</p>



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

N°	Questions	Réponses
	<p>14.3– Entonnoir : lot de 10 Qty 3 (en total 30) est ce que je peux proposer 30 unités</p> <p>14.4– Boite de pétri : 50 Unités est ce que je peux proposer un carton qui contient 825 unités</p> <p>14.5– La question pour cette de différence de conditionnement : est-ce qu'on doit respecter la spécification des biens et services connexes tout en gardant le conditionnement et la quantité mentionnée avec un prix qui correspond au prix total ? pour bien comprendre ma question je vais donner un exemple :</p> <p>14.6-Supposons que le prix total pour un carton de 825 boites de pétri est de 700 DH (0,85 DH/Unité) alors que vous voulez seulement 50 Unités : Je suis obligé d'offrir un carton de 825 Unités mais avec un prix X 10.</p>	<p>Oui, étant donné le conditionnement différent d'un constructeur à autre. Ceci-dit, il faut garder les unités et quantités initiales du bordereau de prix et calculer et renseigner votre prix unitaire.</p> <p>Non, il faudra prévoir une quantité de 50 unités seulement.</p> <p>Non, il faut absolument respecter les unités et quantités demandées dans le bordereau de prix et renseigner le prix unitaire pour l'achat de 50 unités seulement.</p> <p>Non il faudra offrir seulement la quantité de 50. Libre à vous de déterminer le prix unitaire pour la fourniture de la quantité de 50 unités.</p>